



Katowice, 27 czerwca 2019 r.

SzP -22156/19
SzP-S-1168/19

WYKONAWCY **biorący udział w postępowaniu**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający uprzejmie informuje, że w postępowaniu przetargowym (Znak postępowania 3/ZP/2019) na „**Dostawę i montaż regałów przemysłowych do budynku magazynowego w Szkole Policji w Katowicach**” złożony został wniosek o wyjaśnienie treści *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia*, zwanej dalej SIWZ, zawierający pytanie następującej treści na które **ZAMAWIAJĄCY** udziela odpowiedzi:

PYTANIE 1:

W załączniku nr 5 SIWZ wskazano posadowienie regałów na płytkach o wymiarze 30x30cm i grubości 8mm z uwagą, że nogi regału muszą być zakończone podstawą o wymiarach 75x75mm. Do niniejszego emaila dołączono szkice 14 różnych stóp regału półkowego (plik: stopy regałów.png), od 14 różnych producentów, gdzie żaden z nich nie proponuje uniwersalnej stopy w wymiarze 75x75mm. Wynika to z faktu, że stopa jest specjalnie zaprojektowanym elementem konstrukcyjnym regału i ma przenosić siły wynikające z obciążeń statycznych, którymi obciążone są ramy boczne regału. Stopy mocowane u spodu ramy bocznej regału posiadają konstrukcyjnie opracowany system mocowania i zapewniają pewną stabilizację, gdyż są rozwiązaniem systemowym. Większa lub nawet mniejsza (!) powierzchnia stopy regału nie decyduje samoistnie o jego nośności. Jako potencjalny oferent zwracam się z prośbą o usunięcie zapisu o wymiarze minimalnym stopy regału 75x75mm, a podkreślenie, że ma ona przenosić obciążenia zgodne z wytycznymi w załączniku nr 5 SIWZ oraz zapewniać bezpieczeństwo składowanych towarów oraz osób obsługujących regały.

Informacja dodatkowa:

Założenie Zamawiającego by dobrać takie stopy regału, by nie wpłynęło to na pęknięcia i inne uszkodzenia mechaniczne zastosowanych płytek jest mylne. Wg przywołanej w SIWZ normie PN-EN 15635 na Zamawiającym ciąży odpowiedzialność za posadzkę.

Cytuje:

„Pkt. 4.2 Planowanie systemów składowania

W celu określenia bezpiecznego projektu urządzeń do składowania o odpowiedniej nośności użytkownik powinien przedstawić podmiotowi przygotowującemu specyfikację następujące informacje (patrz EN 15629).

(...)

ppkt. b) właściwości posadzki zastosowanej jako fundament pod regały i mechaniczne urządzenia obsługowe;”

„Pkt.5 Ważne dane związane z użytkownikiem.

(...)

ppkt. b) posadzka budynku powinna mieć odpowiednią klasę wytrzymałości, sztywności, wypoziomowania i płaskości powierzchni właściwą do celów użytkowania”.

W przypadku gdy istnieje wątpliwość co do jakości posadzki, Zamawiający wpierv powinien sprawdzić, czy płytki wytrzymają obciążenia sugerowane w SIWZ, tj. 2500kg na ramę,

ok. 1250kg na stopę, w przypadku gdy stopa znajdzie się na środku płytki, jak również na krawędzi płytki, niezależnie od rozmiaru stopy.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu o minimalnym wymiarze stopy regału.

PYTANIE 2:

Czy możliwe jest przedstawienie oferty na regały ze stopą o rozmiarze 65x90mm?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania stopy regału o innym wymiarze niż wskazanym w SIWZ z zastrzeżeniem, że powierzchnia stopy nie może być mniejsza niż stopy o wymiarach 75x75 mm. Ponadto stosunek jednego boku do drugiego wyrażony w procentach nie może być mniejszy niż 50%.

Powyższe odpowiedzi na zapytanie zawarte we wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ prowadzą do zmiany treści SIWZ i wymagają dodatkowego czasu na przygotowanie ofert.

W związku z powyższym działając zgodnie z art. 38 ust. 6 *Prawa zamówień publicznych* Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 2 lipca 2019 r. godz. 10:00.

KOMENDANT
SZKOŁY POLICJI W KATOWICACH
z up.
p.o. ZASTĘPCA KOMENDANTA
mf. insp. Zbigniew CHRZEŃSTEK

Wyk. w 1 egz.
Dokumentacja postępowania 3/ZP/2019
Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego

GŁÓWNY SPECJALISTA
WYDZIAŁU FINANSÓW,
SZKOŁY POLICJI W KATOWICACH
Wioletta FALKOWSKA

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU ZAOPATRZENIA
SZKOŁY POLICJI W KATOWICACH
kom. Grzegorz ŁAGÓDKA